

2001 Quality on Tap Report Immokalee Water & Sewer District

*This report contains very important information about your drinking water
Please call (239) 658-3630 for help to translate or to understand this
report.*

*Document sa genyen anpil gro infomasyon sou afe dlo-a. Si ou manke
compren li, rele nan numero sa-a (239) 658-3630.*

Estamos muy contentos de presentarles el Informe de Calidad Anual De agua de este año. Queremos mantenerlos informados sobre el agua excelente y los servicios que le hemos entregado a lo largo del año pasado. Nuestro objetivo es y siempre sera, proporcionarle un suministro salvo y serio de agua potable. Nuestra fuente de agua es aguas subterráneas de pozos. Nuestros pozos dibujan del Más abajo Tamiami y Capas acuíferas de Arenisca. El agua es tratada con la aireación para el control de olor, el pH es ajustado y desinfectado usando el cloro.

Este informe muestra nuestros resultados de calidad de agua y que ellos significan. Si usted tiene cualquier pregunta sobre este informe o acerca de su utilidad de agua, por favor póngase en contacto con la Directora Ejecutiva, Eva J. Deyo, o el Supervisor de Departamento De agua, Jerry Warden en (239) 658-3630. Queremos que nuestros clientes valorados sean informados sobre su utilidad de agua. Si usted quiere aprender más, por favor asista cualquiera de nuestras reuniones con regularidad previstas. Ellos son agarrado el 3r miércoles de cada mes a las 3:00 de la tarde en nuestra Sala de sesiones, localizados en 1020 Sanitation Road, Immokalee.

Immokalee Water & Sewer District rutinariamente los monitores para contaminantes en su agua potable según Federal y Leyes estatales, gobiernan y regulaciones. Excepto donde indicado si no, este informe es basado en los resultados de nuestra supervisión durante el período, del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2001. Como autorizado y aprobado por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, el Estado ha reducido a supervisar exigencias para ciertos contaminantes a menos a menudo que una vez por año porque no esperan las concentraciones de



estos contaminantes para variar considerablemente de un año a otro. Algunos de nuestros datos, aunque el representante, tienen más de un año.

En la mesa de abajo usted puede encontrar términos desconocidos y abreviaturas. Para ayudarle mejor entender estos términos hemos proporcionado las definiciones siguientes:

Nivel de Contaminante Máximo o MCL: el nivel más alto de un contaminante al que permiten en el agua potable. MCLs son puestos como cerca del MCLGS como la utilización factible la mejor tecnología de tratamiento disponible.

Objetivo de Nivel de Contaminante Máximo o MCLG: el nivel de un contaminante en el agua potable debajo la que no hay ningún riesgo conocido o esperado a la salud. MCLGs tienen un margen en cuenta de seguridad.

Nivel de Acción (AL-): la concentración de un contaminante que, si excedido, provoca el tratamiento

u otras exigencias las que un depósito hidrográfico debe seguir.

Técnica de Tratamiento (TT): un proceso requerido tuvo la intención reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

"ND" el medio no descubierto e indica que la sustancia no fue encontrada por el análisis de laboratorio.

Partes por millón (ppm) o Miligramos por litro (mg/l) - una parte por peso de analyte a 1 millón de partes por peso de la muestra de agua.

Partes por mil millones (ppb) o Microgramos por litro (µ G/l) - una parte por peso de analyte a 1 mil millones de partes por peso de la muestra de agua.

Picocurie por litro (pCi/L) - medida de la radiactividad en el agua.

El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE requiere la supervisión de más de 80 contaminantes de agua potable. Aquellos contaminantes puestos en una lista en la mesa debajo son los únicos contaminantes descubiertos en su agua potable.

PRUEBA PASA MESA						
Contaminantes Microbiológicos						
Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	MCL Violación Y/N	Número Lo más alto Mensual de Muestras Positivas	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
1. Total Coliform Bacteria	09/01	N	1	0	Para sistemas que se reúnen menos que 40 muestras por mes: presencia de bacteria coliform en más de 1 muestra tranquila durante un mes.	Naturalmente presente en el ambiente

Durante Enero y Febrero de 2001, una cantidad insuficiente de muestras de distribución bacteriológicas fue recogida. Los resultados de análisis de laboratorio indicaron la ausencia de bacteria coliform en el agua potable para las 19 muestras de distribución bacteriológicas que fueron recogidas durante el mes de Enero de 2001 y las 18 muestras que fueron recogidas durante el mes de Febrero de 2001. Las tres muestras que faltan fueron tomadas por Immokalee Water & Sewer District en Marzo de 2001, y los resultados de análisis de laboratorio reflejaron una ausencia de bacteria coliform en aquellas muestras. La violación de supervisión fue resuelta con el Departamento de Protección de medio ambiente aunque una Orden de Consentimiento en la que el Distrito pagó una pena civil.

**** Termina en el Nivel la columna Descubierta para contaminantes radiológicos, contaminantes inorgánicos, contaminantes sintéticos orgánicos que incluyen pesticidas y herbicidas, y contaminantes volátiles orgánicos son el promedio más alto en cualquiera de los puntos de probar o el nivel el más alto descubierto en cualquier punto de probar, según la frecuencia de probar.**

Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	MCL Violación Y/N	Nivel Descubierto **	Gama de Resultados	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
Contaminantes Radiológicos							
5. Alpha (pCi/l)	11/99	N	2.1	1.1-2.1	0	15	Erosión de depósitos naturales
Contaminantes Inorgánicos							
Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	MCL Violación Y/N	Nivel Descubierto **	Gama de Resultados	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
14. Cyanide (ppb)	10/99	N	5	ND-5	200	200	Descarga de fábricas de acero/metálicas ; descarga de plástico y fábricas de fertilizante
15. Fluoride (ppm)	01/00	N	.73	.69-.73	4	4	Erosión de depósitos naturales; beba el aditivo que promueve dientes fuertes; descarga de fertilizante y fábricas de aluminio
23. Sodium (ppm)	10/99	N	29.4	12.8-29.4	n/a	160	Intrusión de agua de sal, leaching de suelo

A veces la gente se queja del color del agua. Esto es por lo general el hierro de un tubo caliente de agua dentro de su casa. Esto puede ocurrir en una casa donde poca agua es usada o en una escuela después de un fin de semana cuando no hay ninguna agua usada. Esto puede ser aclarado por controlando el agua durante unos minutos, hasta que el agua clara venga del grifo.

¡Probamos para usted!



Note: el resultado en el Nivel Descubrió la columna para TTHMS es lo más alto de los cuatro promedios trimestrales anuales de carreras de es resultado de todos los sitios de probar. Los promedios trimestrales anuales de carreras fueron calculados durante el primero, segundo, tercero, y los cuartos trimestres de 2001.

Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	MCL Violación Y/N	Nivel Descubierto **	Gama de Resultados	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
Total Trihalomethanes (TTHMs)							
76. TTHM [Total trihalomethanes] (ppb)	03/01 06/01 09/01 12/01	N	92	29-200	NA	100	Subproducto de agua potable chlorination

TTHMs [Total Trihalomethanes]. Algunas personas quien beben el agua que contiene trihalomethanes superior al MCL muchos años pueden experimentar problemas con su hígado, riñones, o sistemas nerviosos centrales, y pueden tener un riesgo aumentado de conseguir el cáncer. Por ajustando el pH del agua, Immokalee Water & Sewer District fue capaz de mantener el promedio anual TTHM el nivel debajo del MCL durante el año 2001.

Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	AL Violación Y/N	90 Resultado de Porcentaje	# De probar sitios que exceden el AL-	MCLG	AL (Nivel de Acción)	Fuente Probable de Contaminación
Lead y Copper (Agua del grifo)							
77. Copper (Agua del grifo) (ppm)	09/01	N	.56	0	1.3	1.3	Corrosión de sistemas de fontanería de casa; erosión de depósitos naturales; leaching de preservativos de madera
78. Lead (Agua del grifo) (ppb)	09/01	N	3.6	0	0	15	Corrosión de sistemas de fontanería de casa, erosión de depósitos naturales

Contaminante y Unidad de Medida	Las fechas de probar, mes/año	MCL Violación Y/N	Lo más alto Resultado	Gama de Resultados	MCLG	MCL	Fuente Probable de Contaminación
Contaminantes Secundarios							
6. Iron (ppm) *TT	10/99	N	.60	.60		0.3	Presencia natural de suelo leaching

* Nota TT: la Técnica de Tratamiento - De conformidad con la Regla 62-550.325 (2), los proveedores del agua puede usar a agentes que secuestran en lugar de la reunión del MCL para el hierro cuando el MCL no excede 1.0 miligramos por litro en el agua.

Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo como el agua embotellada) incluyen ríos, lagos, corrientes, charcas, depósitos, primaveras, y pozos. Como beben viajes sobre la superficie de la tierra o por la tierra, esto disuelve minerales que naturalmente ocurren y, en algunos casos, el material radiactivo, y puede recoger sustancias que son resultado de la presencia de animales o de la actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua de la fuente incluyen:

- (A) Contaminantes microbianos, como virus y la bacteria, que puede venir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones de ganadería agrícolas, y la fauna.
- (B) Contaminantes inorgánicos, como las sales y metales, que pueden ser naturalmente-ocurriendo o ser resultado de la salida de agua pluvial urbana, descargas de aguas negras industriales o domésticas, la producción de gas y del aceite, la minería, o la agricultura.
- (C) Pesticidas y herbicidas, que pueden venir de una variedad de fuentes como la agricultura, la salida de agua pluvial urbana, y empleos residenciales.
- (D) Contaminantes orgánicos químicos, incluyendo sustancias químicas sintéticas y volátiles orgánicas, que son los subproductos de procesos industriales y la producción de petróleo, y también pueden venir de gasolineras, la salida de agua pluvial urbana, y sistemas sépticos.
- (E) Contaminantes radiactivos, que pueden ser naturalmente-ocurriendo o ser el resultado del aceite y actividades de minería y la producción de gas.

Para asegurar que el agua del grifo es salva para beber, el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE prescribe las regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por depósitos hidrográficos públicos. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) regulaciones establece límites para contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección para la salud pública.

Razonablemente pueden esperar el agua potable, incluyendo el agua embotellada, contener las al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua plantea un peligro para la salud. Más

información sobre contaminantes y efectos de salud potenciales puede ser obtenida por llamando el Teléfono directo de Agua potable Salvo de la Agencia de protección de medio ambiente en 1-800-426-4791.

MCLs son puestos en niveles muy rigurosos. Para entender los efectos de salud posibles descritos para muchos contaminantes regulados, una persona tendría que beber **2 litros del agua cada día** en el nivel de MCL para una vida para tener una posibilidad "**un en un millón**" de tener el efecto de salud descrito.

En nuestros esfuerzos de continuación para mantener un abastecimiento de agua salvo y serio puede ser necesario hacer mejoras de su depósito hidrográfico. Los gastos de estas mejoras pueden ser reflejados en la estructura de tarifa. Los ajustes de tarifa pueden ser necesarios para dirigir estas mejoras. Algunas personas pueden ser más vulnerables a contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas Immuno-comprometidas como personas con el cáncer que sufre la quimioterapia, las personas quien han sufrido trasplantes de órgano, la gente con el VIRUS DE IMMUNODEFICIENCIA HUMANO/SIDA u otros desórdenes de sistema inmunológico, unos ancianos, e infantes pueden ser en particular en peligro de infecciones. Esta gente debería buscar el asesoramiento sobre el agua potable de sus abastecedores de asistencia médica. EPA/CDC directrices sobre apropiado significa disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbiológicos están disponibles del Teléfono directo de Agua potable Salvo (800-426-4791).

En el Immokalee Water & Sewer District nos gustaría para usted entender los esfuerzos los que hacemos para continuamente mejorarnos la purificación de agua trata y protege nuestros recursos de agua. Somos cometidos al aseguramiento de la calidad de su agua. Si usted tiene cualquier preguntas o intereses sobre la información a condición de que, por favor sienta libre de llamar cualquiera de los números puestos en una lista.



**Si usted tiene cualquier pregunta,
por favor llámenos en (239) 658-3630**

¿Dónde Su Agua Va?

El americano Medio Usa 27,000 galones del Agua
Cada año, AWWA Hallazgos de Investigación

¿Usted sabía?

El Immokalee Water & Sewer District fueron creados según un Acto de la Legislatura de Florida el 5 de Julio de 1978, para el objetivo de agua que provee y servicios de alcantarilla a Immokalee, un área no incorporada de Condado de Minero, Florida. El Distrito maneja y mantiene el agua y plantas de alcantarilla y sistemas como un Distrito Especial del Estado Florida. El Distrito es gobernado por siete Consejos de miembros de Comisionados, designado por el Gobernador del Estado Florida. Los Consejos de Comisionados administra el Distrito, independiente de cualquier otro cuerpo local gobernante. El Distrito actualmente emplea a 24 personas.

Consejo de Comisionados:

- Leo F. Rodgers, Chairman
- Ophelia Allen, Vice Chairman
- Lucy V. Ortiz, Treasurer
- Belinda Sanchez, Secretary
- Pete Cade, Commissioner
- Anne Goodnight, Commissioner
- Joseph Matthews, Commissioner

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO

Ganador Florida Rural Water Association's
"1997 BEST TASTING WATER CONTEST"
October 28, 1997.


"OUTSTANDING CLASS C-D WATER TREATMENT PLANT -1998 "
Por el Florida Section - American Water Works Association

Nuestro propio, Jerry V. También concedieron guardián, Florida Rural Water Association's
"1997 WATER PLANT OPERATOR OF THE YEAR "

Y también fue llamado

**"OUTSTANDING WATER TREATMENT PLANT OPERATOR 1998" y
"1999 OPERATOR'S MERITORIOUS SERVICE AWARD"**

Por el Florida Section - American Water Works Association.



Lena Silva fue reconocida como **"1999 SECRETARY OF THE YEAR"** Por el Florida Rural Water Association.
Eva J. Deyo fue reconocida como **"Business Woman of the Year 2001"** Por el Immokalee Chamber of Commerce.